

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Курской области**  
(305000, г. Курск, ул. Можаяевская, д.6, тел.56-19-17, факс.56-21-49, svjaz@mail.mchs.ku)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по г. Щигры, Щигровскому и Черемисиновскому районам  
управления надзорной деятельности и профилактической работы**  
(306530, Курская область, г. Щигры, пер. Степной, 1, тел. 4-31-20, ond.shigry@yandex.ru)

**Предписание N 20/1/1  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Директору областного казенного учреждения социального обслуживания

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

**«Охочевский социальный приют для детей и подростков»**

индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

**Куровой Ольге Александровне**

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Кобелева В.Н. № 20 от «25» июля 2017 года, ст. 6,6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 час. 00 мин. «01» августа 2017 г. по 14 час. 00 мин. «25» августа 2017 г. **проведена плановая выездная проверка**

заместителем главного государственного инспектора г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору.

**районов Курской области по пожарному надзору Кобелевым Виктором Николаевичем, главным**

проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

**государственным инспектором г. Щигры, Щигровского и Черемисиновского районов Курской области по пожарному надзору Брагиным Сергеем Николаевичем территории и здания ОКУ «Охочевский социальный приют», расположенного по адресу: Курская область, Щигровский район, п. Зеленая Роща**

**совместно с директором ОКУ «Охочевский социальный приют» Куровой Ольгой Александровной**

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Чердачное помещение оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 14 табл. 1 п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 61 ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2017	
2	Тамбуры эвакуационных выходов первого и второго этажей оборудовать автоматической установкой пожарной сигнализации	п. 14 табл. 1 п. 9 НПБ 110-03 Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п. 61 ППР в РФ «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»	01.12.2017	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Главный государственный инспектор г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области

инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Брагин С.Н.

«25» августа 2017 года

Заместитель главного государственного инспектора г. Щигры.

(должность, фамилия, инициалы государственного

Щигровского и Черемисиновского районов Курской области


инспектора по пожарному надзору)

по пожарному надзору Кобелев В.Н.

«25» августа 2017 года



Предписание для исполнения получил:

  
(подпись)

Директор ОКУ «Охочевский социальный приют»

Курова О.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» августа 2017 года

**«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 51-00-22**  
**(по вопросам неправомερных действий гос. инспекторов и консультаций)**